

Додаток 6  
до Вимог щодо забезпечення  
нумерації та здійснення  
обліку фонду захисних споруд  
цивільного захисту  
(пункт 9)

## АКТ

### оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

08 липня 2022 року

м. Володимир  
(назва населеного пункту)

Комісія у складі:

- заступник директора з навчальної роботи Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю. Кримського Волинської обласної ради, Юринець О.О.;
- заступник директора коледжу з адміністративно-господарської роботи, Пелех О.М.;
- фахівець з питань цивільного захисту, Бичків В.Д.;
- начальник сектору цивільного захисту Володимир-Волинського районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області, Шуба О.О.;
- головний спеціаліст відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної і мобілізаційної роботи, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Хлопенюк О.Л.  
(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

у присутності т.в.о. директора Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А.Ю.Кримського Волинської обласної ради, Савельєва М.Г.  
проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:  
м. Володимир-Волинський Волинської області, вул. Луцька, 182  
комунальної форми власності

що належить Волинська обласна рада  
(найменування власника)

балансоутримувач захисної споруди:  
Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А.Ю.Кримського Волинської обласної ради

#### За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)  
підвальне приміщення для господарських потреб  
основне функціональне призначення,  
вбудоване в будівлю  
розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)  
загальна площа 63,2 кв.м, загальний об'єм 148,52 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:  
технічний справний  
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

- санітарний задовільний  
(задовільний, незадовільний)
- загальний стан приміщень чисті, сухі  
(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 1 вхід, не захарашено, 1 аварійний вихід захищено від атмосферних опадів навісом  
(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)
4. Стан систем вентиляції: передбачено проектом, приточно-витяжна природна  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)
5. Стан системи водопостачання додаткова ємність для питної води об'ємом 100 л та ємність для технічної води об'ємом 60 л  
(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)
6. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом  
(передбачено / не передбачено проектом)  
санвузли -  
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників) вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) 1 пудр-клозет ємністю 18 л, 1 ємність для нечистот об'ємом 40 л  
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)
7. Стан систем опалення не передбачено проектом  
(передбачено / не передбачено проектом)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявне та справне, 2 гасові лампи  
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)
9. Справність систем зв'язку та оповіщення мобільний зв'язок  
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)
10. Протипожежний стан:  
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено проектом  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)  
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння 1 п'ятилітровий порошковий вогнегасник, шанцеві інструменти відповідно до вимог  
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

## ВИСНОВОК

**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття**

Т.в.о. директора Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім.А.Ю. Кримського  
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

Волинської обласної ради Миколі Савельєву підвальне приміщення рекомендовано до  
як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)  
використання для укриття населення як найпростіше укриття

за умов: розроблення плану евакуації, резервне електроживлення, збільшити захисну здатність  
вхідних дверей, забезпечити можливість закладки віконних прорізів мішками з піском, провести  
замір опору ізоляції

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

  
  
  


Олександр Юринець

Олег Пелех

Олена ШУБА

Віталій БИЧКІВ

Ольга ХЛОПЕНЮК

Т.в.о. директора Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю. Кримського  
Волинської обласної ради, начальник цивільного захисту коледжу

08 липня 2022 року



Микола САВЕЛЬЄВ