

4. Стан повітрязабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів**

(цілі, справні, обслуговуються)

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища**

(товщина підсипки відповідає (не відповідає) проекту)

6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задраювання**

(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються)

легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини,

зафарбована, втратила еластичність,

наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, написів "відчинено-зачинено" на штурвалах та

ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

7. Стан противибухових пристроїв**

(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість,

пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема:

повітропроводи: передбачено, протяжно-витяжна, наявна, ціла, чиста,

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота,

не пошкоджено корозією,

не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору - чистої вентиляції, жовтого –

фільтровентиляції **, червоного - систем регенерації повітря**), герметичність**,

наявність запірної арматури (засувів, шиберів), показчиків руху повітря)

вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції: ЭРВ-7 – 4 комплекти

(передбачено / не передбачено проектом,

знаходяться в робочому стані, електродвигуни справні

наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані,

обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні,

наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

електроручні вентилятори

(передбачено / не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного

клапана, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються

своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у

редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

протипиллові фільтри (ФЯР)**

(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі,

герметичні по контуру, не знімаються - приварені, знаходяться у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП)**

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано

правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

герметичні клапани (ГК)**

(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають

щільно, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)
клапани надмірного тиску (КНТ)**
(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)
прилад для виміру підпору повітря**
(наявність, стан (працює / не працює))
Система регенерації повітря**
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, у комплекті)
фільтри (ФГ-70)**
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, встановлений термін придатності закінчився тощо)
регенеративні патрони (РП-100)**
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)
9. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання
(централізоване водопостачання або інше джерело)
запірна арматура справна, легко відкривається та закривається
(наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття, нумерація засувок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)
наявність показчиків руху води Є
(є, немає)
безнапірні та напірні баки для питної води: немає
(передбачено / не передбачено проектом, герметичність, чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних показчиків, технологічних люків, повітряних кранів, кранів видачі води, справність тепло-, пароізоляції)
останні лабораторні дослідження якості питної води у баках _____
(дата, результати)
водопровідні труби справні, без ознак корозії, пофарбовані правильно
(передбачено / не передбачено проектом, справність, без ознак корозії, пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано)
інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) -
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм)
10. Стан каналізаційної системи передбачено, централізована
(передбачено / не передбачено проектом)
санвузли: два унітази, два пісуари, три умивальники,
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників),
використовуються
стан приміщень, використовуються / не використовуються, приміщення закрито, опечатано)
труби каналізації передбачено, труби пластикові, справні,
(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано)
резервуари для збирання фекальних вод немає
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачинено, не зачинено,

опечатано / не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування)
насоси відкачування: _____
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий),

терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура _____ передбачено, в наявності, справна
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та

відкриття вентилів і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній

схемі, останній термін обслуговування)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот)
(для неканалізованих захисних споруд) _____

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення _____ проходить тепломережа централізованого опалення
(передбачено / не передбачено проектом)

запірна арматура _____ передбачена, справна
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття

вентилів та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі,

наявність показників руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)

трубопроводи _____ справні, без ознак корозії
(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії,

пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення централізоване
(наявність, укомплектованість
укомплектоване та справне, в наявності щит управління, вимикачі, розетки, світильники,
та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників, пускової апаратури,
проведено замір опору ізоляції

пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних

кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах,

кабелі та проводи справні

колір труб електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування

електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення _____ проведено інтернет
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної
схеми оповіщення в наявності

мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання _____ в наявності, придатна
(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції _____ передбачено
(передбачено / не передбачено проектом)

за зовнішніми ознаками _____ гідроізоляції не порушено
(гідроізоляцію не порушено / є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда

затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність

висновків проектною організацією про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації передбачена, наявна та справна і виведена на пульт спостереження

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

укомплектованість пожежних кранів укомплектовані 2 ПК

труби систем пожежогасіння пофарбовані правильно

(пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння

(споруду укомплектовано

пожежний щит, один ВП-6(3), два BBS1220

згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

наявність схеми евакуації розроблено, знаходиться на видному місці

(розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість у приміщенні задовільна

забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан термометр

(термометра, гігрометра (психрометра), приборів

виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС II, РАС III,

інші - які саме)**,

приладів виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу);

індивідуальних дозиметрів)

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди

60%

(% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди в наявності

опис обладнання та майна в наявності

схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення в наявності

журнал перевірки стану захисної споруди в наявності

план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації в наявності

план приведення захисної споруди у готовність в наявності

вимоги з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання

правила користування вимірювальними приладами немає

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання**

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря**

формуляр фільтровентиляційних агрегатів**

порядок провітрювання захисної споруди в наявності

інструкція з протипожежної безпеки в наявності

щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:

вентиляції (повітропостачання) в наявності

каналізації в наявності

водопостачання в наявності

електропостачання в наявності

опалення (теплопостачання) _____ в наявності

схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів _____ в наявності

журнал перевірки стану готовності захисної споруди _____ в наявності

інструкція з використання засобів індивідуального захисту _____ в наявності

порядок перевірки сховища на герметичність** _____

довідка про перевірку сховища на герметичність** _____

правила поведінки у захисній споруді _____ в наявності

список особового складу формування з обслуговування споруди _____ в наявності

функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди _____ в наявності

порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням _____ в наявності

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди _____ навчання проводяться, рівень знань задовільний

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди _____ акт від 20 лютого 2023 року

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції** _____

_____ (проводилася (не проводилася), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**:

приміщення ДЕС _____

_____ (чисте або захаращене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))

захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання _____

_____ (наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність написів "відкрито-закрито" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

оголовки повітрязабірних та вихлопних каналів ДЕС _____ (цілі, справні, обслуговуються)

стан противибухових пристроїв _____ (наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість, пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

протипилловий фільтр (ФЯР)** _____ (не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі, герметичний по контуру, не знімається - приварений, знаходиться у ванні з мастилом)

герметичні клапани (ГК) _____ (наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ) _____ (наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній _____

наявність піддонів під витратними паливними баками _____

стан маслопроводів _____ (пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

протипожежний стан приміщень ДЕС _____

(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)
наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС _____

наявність і справність електрифікованого покажчика "Вхід", світильників у входах,
розеток для переносних ламп _____

наявність документації ДЕС:

формуляр ДЕС _____

схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС _____

інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС _____

інструкція з обслуговування ДЕС _____

журнал обліку роботи ДЕС _____

інструкція з протипожежної безпеки ДЕС _____

інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату _____

технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС _____

інформація щодо працездатності ДЕС: _____

ДЕС розконсервовано _____ ДЕС законсервовано _____
(дата) (дата)

перевірка працездатності ДЕС _____
(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням

упродовж певного часу (у годинах)

справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям

(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск у балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом): можливо

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Станом на 14 лютого 2024 року протирадіаційне укриття № 05448
(дата)

оцінюється як готове до використання за призначенням
(готове, обмежено готове, не готове)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням:

- входи та виходи забезпечити навісами від атмосферних опадів;
- потребує встановлення захисних фільтрів система вентиляції;
(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

Підписи осіб, які склали цей акт:

_____ Олена ПАВЛЮК
_____ Олег ДАНИЛІВ
_____ Ольга ХЛОПЕНЮК
_____ Олександр ЛОБАЦЬКИЙ

Директор Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела
Кримського Волинської обласної ради, начальник цивільного захисту коледжу

14 лютого 2024 року



Микола САВЕЛЬСВ