

Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення
нумерації та здійснення обліку
фонду захисних споруд
цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

«14» лютого 2024 року

м. Володимир
(назва населеного пункту)

Комісія у складі: - начальник СЮП ВП Володимирського РВП ГУНП у Волинській області,
майор поліції Олена Павлюк;
- провідний фахівець сектору цивільного захисту Володимирського
районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області Олег
Данилів;
- головний спеціаліст відділу з питань діяльності правоохоронних органів,
оборонної і мобілізаційної роботи, цивільного захисту та надзвичайних
ситуацій виконавчого комітету Володимирської міської ради Ольга
Хлопенюк;
- фахівець з питань цивільного захисту, Олександр Лобацький
(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

у присутності директора Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела
Кримського Волинської обласної ради, Миколи Савельєва

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

Волинська область, м. Володимир, вул. Луцька, 182

форми власності комунальна

що належить Волинській обласній раді

(найменування власника)

балансоутримувач захисної споруди: Володимирський педагогічний фаховий коледж імені
Агатангела Кримського Волинської обласної ради

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення) підвальне приміщення для
(основне функціональне

господарських потреб вбудоване в будівлю

призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 63,2 кв.м, загальний об'єм 148,52 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний не визначався

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 1 вхід, не захаращено, 1 аварійний вихід захищений
від атмосферних опадів навесом

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навесами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: передбачено проектом, приточно-витяжна, природна

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання додаткова ємність для питної води об'ємом 100 л та ємність для технічної води об'ємом 60 л

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли _____

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) 1 пудр-клозет ємністю 18 л, 1 ємність для нечистот об'ємом 40 л

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявне та справне,

бензиновий генератор РМ-AGR-3000М потужністю 3 кВт

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

мобільний зв'язок, Wi-Fi роутер

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами

пожежогасіння 1 п'ятилітровий порошковий вогнегасник, шанцеві інструменти відповідно до вимог

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Директору Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

Волинської обласної ради Миколи Савельєву підвальне приміщення рекомендовано до

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

використання для укриття населення як найпростіше укриття


за умов: захищення приміщень від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими,

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо

технологічними та стічними водами

утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:



Олена ПАВЛЮК

Олег ДАНИЛІВ

Ольга ХЛОПЕНЮК

Олександр ДОБАЦЬКИЙ

Директор Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського
Волинської обласної ради, начальник цивільного захисту коледжу

14 лютого 2024 року



Микола САВЕЛЬЄВ